

## コンペに関する質問への回答

「第 48 回全国育樹祭 式典用ステージ アイディアコンペティション」に係る質問について、下記の通り回答いたします。

質問		回答
1	提出するファイルのサイズについて、提出物①と②合わせて 10MB 以下ですか。	提出物の②のみ 10MB 以下です。
2	募集要項に「バックパネルは自由にデザイン可能」「H3,600+30~60mm」程度とありますが、全体または部分的に H3,600mm 以下になることも可能ですか。可能な場合、高さは最低何 mm ですか。	募集チラシに記載のバックパネルの高さの記載に誤りがありました。 バックパネルの高さは 3,600mm で高さの幅はありません。
3	コンペチラシ用ステージ規格説明図面 2 に記載の設計対象外のステージ下部について、仕様や詳細が決まっていればご教示ください。	床下組の構造については、まだ決まっていますが、単管パイプ等による床下組となる予定です。
4	募集要項に「安定した工法とすること」とありますが、地震時にも倒壊しないことを要求されていますか。	下地の足場が崩壊しないようにしてください。
5	ステージの図面（施工者名隠し版）について、バックパネルの位置は大型映像スクリーン 600 インチの背面側になりますか。位置をご教示ください。	バックパネルの位置は大型映像スクリーン 600 インチの背面側になります。 なお、登録受付時に配布した詳細資料の図面番号 030 及び 031 をご参照願います。
6	宮城県産木材とは、スギ材のほかに広葉樹を使用しても良いのでしょうか。	県産木材であれば樹種は問いません。
7	床や壁面に照明等を設置しても良いのでしょうか。また電源を設けるのでしょうか。	電源を設けますので照明等は可能です。
8	詳細図の床と壁面の厚さが(床 20~30・壁面 30~60)とありますが、デザインの自由度が無いように思いますがいかがでしょうか。	登録受付時に配布した詳細資料のステージ及び壁面詳細図については、別紙のとおり再考しましたのでご確認願います。